



Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional  
Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A – 2021

<b>Time A:</b>	 <b>ATHLETICO PARANAENSE(PR)</b>	<b>Time B:</b>	 <b>SÃO PAULO (SP)</b>
<b>Local:</b>	Curitiba - PR	<b>Data:</b>	07 de agosto de 2021
<b>Estádio:</b>	Arena da Baixada	<b>Hora:</b>	18h00 h (horário de Brasília)

### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	Chegada às 14:46	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do Estádio	Responsável: Fernando Volpato	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	<b>Delegações e equipe de arbitragem:</b> Setor 9 – P1 e Rampa - Rua Brasília Itiberê <b>Imprensa e Serviços:</b> Setor S1 <b>Acesso torcedores:</b> Portões fechados.	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada Contratada	Responsável: Anderson Aramis	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Responsável: Anderson Aramis FTV equipado com 132 câmeras e 14 câmeras móveis com os vigilantes.	X	
1.5	Identificar o responsável Pelo policiamento em serviço	Comandante da PM na Operação: 1º Tenente PM Cavalli. Efetivo total: 28 policiais.	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Responsável: Adones Borcate Responsável no estádio: Dr. Arlem Panontim da Nóbrega CRM: 20.995/PR	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Jogo com portões fechados.	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Responsável: Ali Nasser	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	Camarote P2- Capacidade 28 lugares, com elevador exclusivo.	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Jogo com portões fechados.	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Responsável: Mauro Silva	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de Telão	Responsável: Mauro Silva	X	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Responsável: Ali Nasser	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	9, 6, 3, e 1 hora antes da partida.	X	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Em conformidade. Checagem realizada em conjunto com equipe de arbitragem.	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
2.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	X	
2.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	X	
2.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
2.7	Chuveiros	Mínimo 10, possuir água quente e fria.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 10, possuir água quente e fria.	X	
2.9	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso.	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Existir e ter condições de uso.	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Depósito para 250kg de gelo.	X	
2.12	Sala para os técnicos	Existir e ter condições de uso.	X	
2.13	Armários (com cabides)	Mínimo 25, possuir condições de uso.	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m <sup>2</sup> .	X	
2.15	Internet	Rede WI-FI ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

## 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	X	
3.5	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	X	
3.6	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros e banheiras.	X	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Comportar no mínimo 2 (duas) pessoas.	X	
3.8	Chuveiros	Mínimo 3, possuir água quente e fria.	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Mínimo 3 possuir água quente e fria.		X
3.10	Macas para massagem	Mínimo 1, possuir condições de uso.	X	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Existir e possuir condições de uso.	X	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas, isotônico, água e café.	X	
3.13	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso.	X	
3.14	Armários (com cabides)	Mínimo 5, possuir condições de uso.	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).		X
3.16	Internet	Rede WI-FI ou cabeada (com cabo à disposição)	X	

## 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpeza geral (incluindo teto e paredes).	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência.	X	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação.	X	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho.	X	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente.	X	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado ou refrigeração central.	X	
4.7	Ventilação	Ventilação ou exaustão central.	X	
4.8	Hidráulica	Água quente e fria nos chuveiros.	X	
4.9	Chuveiros	Mínimo 1, possuir água quente e fria.	X	
4.10	Espelhos	Mínimo 1, posicionado na área de coleta.	X	
4.11	Lixeiras	Mínimo 6.	X	
4.12	Sala de espera	Existir e ter condições de uso.	X	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera.	X	
4.14	Mesa e cadeiras	Existir e possuir condições de uso.	X	
4.15	Geladeira ou freezer	Existir e possuir condições de uso.	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	Chegada da equipe de controle de dopagem às 16h00min	X	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Preencher anexo com os dados de todos.	X	

## 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada ao estádio às 16h00min	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT.	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados	Responsável: Luciano Pinto	X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro gandulas, delegada da partida, 4º árbitro.	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as Partidas	07 bolas disponíveis para a partida.	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos Atletas	Checagem efetuada em conjunto com o 4º árbitro.	X	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Início 50min antes da partida, com duração de 30min.	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC.	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores Rômulo Fernandes, Patrícia Bahr e Alisson Tovar.	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do Gramado	Coordenação efetuada em conjunto com os supervisores Rômulo Fernandes, Patrícia Bahr e Alisson Tovar.	X	

## 6. Comercial


Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Devem cobrir a lateral oposta e atrás das metas.	X	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1.	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo.	X	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou Conflitante	Em conformidade.	X	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no Telão	Em conformidade.	X	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no Som	Em conformidade.	X	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Em conformidade.	X	

## 7. Não conformidades



Item	Ocorrência
1.10	Partida realizada com portões fechados em conformidade a diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições da CBF.
3.9	Não existem banheiras de hidromassagem no vestiário da arbitragem.
3.15	O estádio não possui área de aquecimento para os árbitros.
5.10	Foi concedido um momento de silêncio em homenagem póstuma aos mortos pelo Covid-19.

Ocorrências / Observações	Conforme relato da arbitragem aos 36 minutos do segundo tempo solicitaram a presença do policiamento para retirada do atleta nº 08 da equipe São Paulo Futebol Clube (expulso com cartão vermelho direto), que se recusava a sair das dependências do campo de jogo. Informaram ainda que a solicitação não foi atendida por parte do policiamento que informou que só estava para proteção da equipe de arbitragem. Policiamento a cargo do 1º Tenente PM Cavalli.
---------------------------	---

## 8. Identificação do delegado

Nome completo	Danyelle Gonçalves
Telefone	41 – 99944-2577
E-mail	dany.1986.goncalves@gmail.com
Assinatura	

**Anexo I**  
**Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A – 2021**

<b>Time A:</b>	 ATHLETICO PARANAENSE(PR)	<b>Time B:</b>	 SÃO PAULO (SP)
<b>Local:</b>	Curitiba - PR	<b>Data:</b>	07 de agosto de 2021
<b>Estádio:</b>	Arena da Baixada	<b>Hora:</b>	18h00 h (horário de Brasília)

<b>GÂNDULAS</b>	Thiago Tadeu Oliveira da Silva	RG: 9.141.330-2	DN: 31/08/1985
	Andre Luis Gedeon de Melo	RG: 9.321.334-3	DN: 29/05/1985
	Leandro Rezende Taveira	RG: 10.351.823-7	DN: 25/05/1991
	Parolim da Silva	RG: 3.249.031-0	DN: 21/09/1964
	Eduardo Faust Machado	RG: 9.276.028-6	DN: 20/11/1999
	Alex Igal Biega	RG: 10.406.257-1	DN: 16/10/1996
<b>MAQUEIROS</b>	Nadir Aparecido dos Santos	RG: 6.568.241-9	DN: 06/05/1977
	Joel José da Silva	CPF: 655.040.389-87	DN: 25/05/1973
<b>EQUIPE MÉDICA</b>	Médico: Arlem Panontim da Nobrega – CRM 20.995/PR		
	Médica: Marina Cardoso Costa – CRM 40.983/PR		
	Enfermeiro: Jeremias Mendes de Carvalho – COREN 11513/PR		
	Enfermeiro: Anderson Borges de Souza – COREN 136510/PR		
	Enfermeira: Bianca Cristina de Melo – COREN 389131/PR		
	Enfermeiro: Jiane Luci da Silva – COREN 586341/PR		
	Motorista/Socorrista: Arthur Felipe Lagos Zanirato – CNH: 026.240.877-35		
	Motorista/Socorrista: Rennan Felipe Cecilio de Almeida – CNH: 065.842.662-41		
<b>EQUIPE CONTROLE ANTIDOPAGEM</b>	Octavio da Silveira Neto – CRM 10.413		
	Aguimar Oliveira – RG: 528.649-4		

**Identificação do delegado**

<b>Nome completo</b>	Danyelle Gonçalves	
<b>Telefone</b>	41 – 99944-2577	
<b>E-mail</b>	dany.1986.goncalves@gmail.com	
<b>Assinatura</b>		